



ETAT DE FRIBOURG  
STAAT FREIBURG

Grangeneuve, Institut agricole de l'Etat de Fribourg  
Route de Grangeneuve 31, 1725 Posieux

**Grangeneuve**  
Institut agricole de l'Etat de Fribourg IAG  
Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg LIG

Laboratoire agroalimentaire fribourgeois (LAAF)  
Freiburgisches Agro-Lebensmittellabor (FALL)

Route de Grangeneuve 45, 1725 Posieux

T +41 26 305 57 39, F +41 26 305 57 03  
[www.laaf.ch](http://www.laaf.ch)



STS 0287

Energie AG Sumiswald  
Herrn  
Stefan Baumann  
Eystrasse 10  
3455 Grünen

**Courriel** : [iaglaaf@fr.ch](mailto:iaglaaf@fr.ch)  
**Réf** : 24000166  
**Kundennummer** : 11612 / 1739778  
**Auftragsdatum** : 16.01.2024  
**Gedruckt am** : 22.01.2024  
**Report N°** : D-905370

@

## Analysenbericht

<b>Wasser</b>		<b>150.01</b>	Trinkwasser		Probe: 16.01.24	
<i>Analysenmethode</i>		<i>Datum</i>	<i>Resultat</i>	<i>Einheit</i>		<i>Limite</i>
E. Coli	(MESL.503.0)	18.01.24	nn	KBE/100ml	<input checked="" type="checkbox"/>	nd/nn
Enterokokken	(MESL.506.0)	18.01.24	nn	KBE/100ml	<input checked="" type="checkbox"/>	nd/nn
Aerobe, meso. Keime	(MESL.520.0)	22.01.24	1	KBE/ml	<input checked="" type="checkbox"/>	<300
Nitrat	(MESL121.0)	22.01.24	4.90	mg/l	<input checked="" type="checkbox"/>	<40 (b)
Wasserhärte	(MESL.122.0)	22.01.24	21.36	°f	<input type="checkbox"/>	
Wasserhärte Text	(MESL.122.0)	22.01.24	mittel		<input type="checkbox"/>	
Trübung	(MESL.125.0)	22.01.24	0.17	FNU	<input checked="" type="checkbox"/>	max. 1

<b>Wasser</b>		<b>120.01</b>	Trinkwasser		Probe: 16.01.24	
<i>Analysenmethode</i>		<i>Datum</i>	<i>Resultat</i>	<i>Einheit</i>		<i>Limite</i>
E. Coli	(MESL.503.0)	18.01.24	nn	KBE/100ml	<input checked="" type="checkbox"/>	nd/nn
Enterokokken	(MESL.506.0)	18.01.24	nn	KBE/100ml	<input checked="" type="checkbox"/>	nd/nn
Aerobe, meso. Keime	(MESL.520.0)	22.01.24	< 1	KBE/ml	<input checked="" type="checkbox"/>	<300
Nitrat	(MESL121.0)	22.01.24	5.22	mg/l	<input checked="" type="checkbox"/>	<40 (b)
Wasserhärte	(MESL.122.0)	22.01.24	21.72	°f	<input type="checkbox"/>	
Wasserhärte Text	(MESL.122.0)	22.01.24	mittel		<input type="checkbox"/>	
Trübung	(MESL.125.0)	22.01.24	0.23	FNU	<input checked="" type="checkbox"/>	max. 1

<b>Wasser</b>		<b>121.01</b>	Trinkwasser		Probe: 16.01.24	
<i>Analysenmethode</i>		<i>Datum</i>	<i>Resultat</i>	<i>Einheit</i>		<i>Limite</i>
E. Coli	(MESL.503.0)	18.01.24	nn	KBE/100ml	<input checked="" type="checkbox"/>	nd/nn
Enterokokken	(MESL.506.0)	18.01.24	nn	KBE/100ml	<input checked="" type="checkbox"/>	nd/nn
Aerobe, meso. Keime	(MESL.520.0)	22.01.24	1	KBE/ml	<input checked="" type="checkbox"/>	<300
Nitrat	(MESL121.0)	22.01.24	5.99	mg/l	<input checked="" type="checkbox"/>	<40 (b)
Wasserhärte	(MESL.122.0)	22.01.24	22.61	°f	<input type="checkbox"/>	
Wasserhärte Text	(MESL.122.0)	22.01.24	mittel		<input type="checkbox"/>	
Trübung	(MESL.125.0)	22.01.24	0.19	FNU	<input checked="" type="checkbox"/>	max. 1



## Analysebericht

Probe, wie sie erhalten wurde. Die Probenentnahme wird unter der Verantwortung des Kunden durchgeführt.